



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO

## CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO  
CNPJ: 02.326.500/0001-43  
RUA 10 DE JUNHO, N° 165 –CENTRO –SUMIDOURO/RJ  
CEP: 28637-000 - TELEFONE: (22) 2531-1478/ 2531-1394

### GUIA DE SOLICITAÇÃO DE PREÇOS N° 015/2024

**FORNECEDOR:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE DE CONTATO:**

**EMAIL:**

ITEM	OBJETO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	MANUTENÇÃO PREVENTIVA (Conforme tabela 01)	Serviço	01 a cada 03 meses.	R\$
02	MANUTENÇÃO CORRETIVA (Conforme tabela 02)	Serviço	Conforme demanda.	R\$

COLETA DE PREÇO REALIZADA EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Eu, \_\_\_\_\_ declaro, para o fim de cotação de preço, que os instrumentos fornecidos pela administração foram suficientes para formulação da proposta.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**Confira abaixo as tabelas 01, 02 e 03.**

**Tabela 01 Manutenção Preventiva:**

a) Limpeza geral do equipamento.
b) Verificação e manutenção dos isolamentos das tubulações.
c) Eliminar focos de ferrugem.
d) Limpeza dos filtros de ar.
e) Verificação e manutenção dos compressores.
f) Limpeza interna e externa dos evaporadores.
g) Limpeza interna e externa dos condensadores.
h) Limpeza da serpentina dos evaporadores.
i) Ajuste dos termostatos.
j) Medição da vazão do ar.
k) Verificação e correção do alinhamento e fixação das polias dos ventiladores e motores.
l) Medição de amperagem e voltagem dos motores e ventiladores.
m) Verificação dos quadros elétricos, referente ao super aquecimento e aperto dos terminais reparando irregularidades.
n) Medir, completar e repor a carga de gás refrigerante, bem como corrigir vazamento na tubulação frigorígena de modo a garantir a carga térmica necessária ao perfeito rendimento dos equipamentos.
o) Manutenção mecânicas, elétricas e eletrônicas dos equipamentos.
p) Manutenção dos circuitos de força e comando elétrico dos equipamentos.
q) Manutenção de todas as peças e componentes periféricos inerentes ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
r) Lubrificação geral dos equipamentos.
s) Manutenção de todo o sistema de drenagem da água de condensação.
t) Leitura de todas as grandezas elétricas, mecânicas e de temperatura necessárias para caracterizar o bom ou mau funcionamento dos equipamentos.

**Tabela 02 Manutenção Corretiva:**

a) correção de falhas e/ou defeitos detectados pelo fiscal do contrato.
b) correção de falhas e/ou defeitos constatados através de inspeção periódicas nos equipamentos e registrado em Planilha de Inspeção.
c) correção e falhas e/ou defeitos detectados pela empresa contratada por ocasião da execução de outro serviços.
d) substituição de peças defeituosas (compradas pela Câmara).

**Tabela 03 Relação de aparelhos de ar condicionado da Câmara Municipal:****Relação por marca/modelo:**

05 Consul Multi Air 10.000 btus janela.  
03 Electrolux Maximus 7.500 btus janela.  
03 TCL 18.000 btus split.  
01 Electrolux Maximus 10.000 btus janela.  
01 Agratto 18.000 btus split.  
04 Elgin 30.000 btus janela.  
01 Springer Silentia 30.000 btus janela.

**Relação por tipo:**

14 Janela.  
04 Split.

Total: 18 aparelhos.